



科海检测
KEHAI TESTING



221112051627

报告编号: HJ22060645 (水)

检验检测报告

委托单位

浙江爱旭太阳能科技有限公司

受测单位

浙江爱旭太阳能科技有限公司

受测单位地址

浙江省义乌市苏溪镇好派路655号

检测类别

自行检测

浙江科海检测有限公司
Zhejiang Kehai Testing Co., Ltd

地址: 浙江省金华市丹溪路1389号
电话: 0579-82720000





科海检测
KEHA TESTING

报告编号: HJ22060645 (水) 第1页 共2页

浙江科海检测有限公司 检验检测报告

受测单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
地 址	浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号		
委托单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
联系人	刘传德	联系电话	18858963577
样品名称	废水		
样品数量	水: 8 瓶		
送样单位	浙江爱旭太阳能科技有限公司		
送样日期	2022.06.27		
接收日期	2022.06.27	检测日期	2022.06.27

检测项目	检测依据	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.020mg/L
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.010mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
主要仪器	离子计 PXSJ-226 型 紫外可见分光光度计 TU-1810DSPC 紫外可见分光光度计 UV-1800PC	

编制人: 张婷

审核人: 方小辉

批准人:

2022 年 06 月 29 日

浙江科海检测有限公司
Zhejiang Kehai Testing Co., Ltd

地址: 浙江省金华市丹溪路1389号
电话: 0579-82720000



检测结果

表 1 废水检测结果

单位: mg/L (pH 值除外)

来样标识 采样日期 样品 样品 编号 性状 检测项目及单位	一期污水排放口		二期污水排放口	
	2022.06.27			
	HJ22060645（水）-001		HJ22060645（水）-002	
	浅黄、微浑		浅黄、微浑	
pH 值（无量纲）	8.3（水温 25.0℃）		8.4（水温 25.0℃）	
化学需氧量	96		51	
氨氮	18.6		17.9	
氟化物	7.71		7.58	
总磷	0.594		0.671	
总氮	24.6		26.9	
悬浮物	29		31	

注：样品为企业自送样，仅对当时来样负责。

注: 样品为企业自送样, 仅对当时来样负责。

(以下空白)

***** 报 告 结 束 *****



科海检测
KEHAI TESTING

一、评价标准

废水排放执行《电池工业污染物排放标准》GB 30484-2013 表 2 间接排放：pH 值（无量纲）6-9，化学需氧量 $\leq 150\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 30\text{mg/L}$ ，氟化物 $\leq 8\text{mg/L}$ ，总磷 $\leq 2.0\text{mg/L}$ ，总氮 $\leq 40\text{mg/L}$ ，悬浮物 $\leq 140\text{mg/L}$ 。

二、检测结果

检测结果详见检测报告。

三、检测结果评价

本次检测结果表明：

浙江爱旭太阳能科技有限公司一期污水排放口、二期污水排放口所送样品中所检项目检测结果均符合《电池工业污染物排放标准》GB 30484-2013 表 2 间接排放标准。